

Asfaltbelægning

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 2 veje og pladser.

Hovedaktivitetsnummer
643-3



Plan og velholdt asfaltbelægning.



Uden at denne asfaltbelægning er prangende overholder den dog kravene til rethed og højdeforskelle. Belægningen er imidlertid kun acceptabel fordi den ikke er nyanlagt.



Asfaltbelægning med en uacceptabel ukrudtsmængde.

TILSTANDSKRAV

- Belægningen skal fremstå som ensartede, plane flader uden højdeforskydninger, sætninger, slaghuller eller afskalninger.
- Belægningen og kantafrænsninger skal være uden væsentlige defekter og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Der må ikke forekomme slaghuller med dybde over 2 cm og/eller diameter/længde på over 30 cm i belægningen.
- Der må ikke forekomme sætninger eller lunger dybere end 5 cm.
- Højdeforskydninger over 3 cm må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Nedsunkne kantsten i borten må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Ukrudt må ikke skæmme belægningens udseende væsentligt.
- Algebegroninger må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.

BEMÆRK

Asfaltarbejder udføres kun på arealer, hvor der ikke findes en funktionskontrakt med en asfaltentreprenør.

Asfaltbelægning

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-**3**-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 2 veje og pladser.

Hovedaktivitetsnummer
643-3

UDFØRELSESKRAV

- Tilsyn udføres 1 gang hver måned fra november til april. Fra maj til oktober udføres tilsyn 1 gang hver anden måned.
- Hvert tredje år gennemføres hovedeftersyn af alle veje, hvor alle skader registreres.
- Tilsyn udføres i bil med GPS-logning.
- Konstaterede eller mistænkte undermineringer i belægningen skal straks meddeles til nærmeste leder.
- Udbedring af slaghuller, mindre lappeopgaver, mindre bassinudskiftninger og sideudvidelse udføres af ekstern entreprenør.
- Ved konstatering af slaghuller skal der opsættes afmærkning.
- Større slaghuller med dybde på mere end 2 cm og/eller diameter/længde på mere end 30 cm skal udbedres indenfor 3 arbejdsdage.
- Algebegrøninger renses i ekstreme tilfælde fra asfaltbelægningerne.

BILLEDEKSEMPLER

