

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - NATP002 - Gærdesmut 4200 Slagelse	Dato	06-08-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,43676786459	Long	11,21350898284
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringstype	Midtfyns elektro
2	Placering Brønd	For enden af gærdesmuttevej 12 (se billede)
3	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND

4	Kontrol af rør installation	OK
5	Kontrol af aflejringer	OK
6	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

7	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
---	---	----

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - NATP002 - Gærdesmut 4200 Slagelse	Dato	06-08-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,43676786459	Long	11,21350898284
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

8	Typebetegnelse	Lykkegaard 200-3
9	Produktnr	3888

MOTOR

10	Kontrol af motorkabel	OK
11	Kontrol af motor lejer	OK
12	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

13	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	280
14	U1	231
15	U2	230
16	U3	231
17	I1	3,08
18	I2	3,08
19	I3	3,08

PUMPE

20	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
21	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - NATP002 - Gærdesmut 4200 Slagelse	Dato	06-08-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,43676786459	Long	11,21350898284
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - NATP002 - Gærdesmut 4200 Slagelse	Dato	06-08-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,43676786459	Long	11,21350898284
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

