

# Regnvandsbassin

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Vedligeholdelse af kommunale regnvandsbassiner.

Hovedaktivitetsnummer 654-3



*Billedtekst indsættes...*

### **TILSTANDSKRAV**

- Regnvandsbassiner skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig og funktionel stand
- Regnvand skal kunne bortledes uhindret gennem ind- og udløb
- Riste skal være fri for større genstande som affald og grene
- Regnvandsbassiner skal ved kraftig nedbør kunne forsinke vandmængder til videre bortledning
- Overfladevand må ikke forvolde gener eller skader på vejanlæg eller for naboerne på vejen

# Regnvandsbassin

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Vedligeholdelse af kommunale regnvandsbassiner.

Hovedaktivitetsnummer 654-3

### **UDFØRELSESKRAV**

- Tilsyn med regnvandsbassiner udføres løbende.
- Ved konstaterede sikkerhedsmæssige problemer, som ikke kan udbedres straks, opsættes lovgivningsmæssigt korrekt afspærring/skiltning.
- Større skader meldes til nærmeste leder.
- Ind- og udløb renses for blade, grene og affald efter behov. Ved tilstopning af brønd eller stikledning foretages oprensning.
- Uønskede planter fjernes og græsarealer klippes 1 gang årligt i september - oktober.
- Udbedring af skader, tæring eller nedslidning på rist og brønd udføres hurtigst muligt, dog på baggrund af gennemkørsel.
- Reparér og efterfyld eroderede skrænter og anden ødelæggelse.
- Tilse, reparere og ordne evt. hegn omkring regnvandsbassin.
- Bundsedynter i regnvandsbassiner oprenses hvert 10.-12.år. Oprensning sker på baggrund af en vurdering foretaget i hvert enkelt tilfælde i samarbejde med natur-/miljømyndigheden.