

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP004 - Idagaardsve 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39090369677	Long	11,35146043219
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPEBRØND

STAMDATA

1	Styringsnr	98688865
2	Styringstype	DCD318.400.3.5-DOL-GR-FL1000
3	Placering Brønd	Ved tunnel (se billede)
4	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND

5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.(ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING

9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
15	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
16	Kontrol generelt.(ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP004 - Idagaardsve 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39090369677	Long	11,35146043219
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

PUMPE - PUMPE 1

STAMDATA

17	Typebetegnelse	UNILIFT AP35B.50.06.3V
18	Produktnr	96468190

MOTOR

19	Kontrol af motorkabel	OK
20	Kontrol af motor lejer	OK
21	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
22	Drifttimer	222,46
23	Antal starter	21205

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

24	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	160
25	U1	235
26	U2	234
27	U3	235
28	I1	1,6
29	I2	1,6
30	I3	1,6

PUMPE

31	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
32	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
33	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
34	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
35	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP004 - Idagaardsve 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39090369677	Long	11,35146043219
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050



TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse Kommune - VEJP004 - Idagaardsve 4200 Slagelse	Dato	07-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,39090369677	Long	11,35146043219
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst denmark@servicesupport.grundfos.com eller telefon 87505050

