

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - VEJP007 - Hejningevej 4241 Vemmelev	Dato	14-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,38530872168	Long	11,28317683994
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPEBRØND

STAMDATA		
1	Styringsnr	98689279
2	Styringstype	DCD318.400.3.12.DOL-TS1000
3	Placering Brønd	I græsrabat langs vejen
4	Placering styring	Ved siden af brønden

BRØND		
5	Kontrol af rør installation	OK
6	Kontrol af aflejringer	OK
7	Kontrol af afspærrings og kontraventiler	OK
8	Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.)	OK

STYRING		
9	Kontrol af forbindelser i styretavle	OK
10	Kontrol af niv.afbr., transmittere og stavelekt.	OK
11	Kontrol af lav vands alarm niveau	OK
12	Kontrol af stop niveau	OK
13	Kontrol af start 1 niveau	OK
14	Kontrol af start 2 niveau	OK
15	Kontrol af højvands alarm niveau	OK
16	Kontrol af indstillinger og evt. justering	OK
17	Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - VEJP007 - Hejningevej 4241 Vemmelev	Dato	14-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,38530872168	Long	11,28317683994
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 1

### STAMDATA

18	Typebetegnelse	SL1.80.80.15.4.50D.C
19	Produktnr	98624693

### MOTOR

20	Kontrol af motorkabel	OK
21	Kontrol af motor lejer	OK
22	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
23	Kontrol af følere og sensorer	OK
24	Drifttimer	320,01
25	Antal starter	28553

### MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM

26	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
27	U1	233
28	U2	236
29	U3	238
30	I1	3,4
31	I2	3,4
32	I3	3,4

### PUMPE

33	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
34	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
35	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
36	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
37	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
38	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - VEJP007 - Hejningevej 4241 Vemmelev	Dato	14-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,38530872168	Long	11,28317683994
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

## PUMPE - PUMPE 2

STAMDATA		
39	Typebetegnelse	SL1.80.80.15.4.50D.C
40	Produktnr	98624693

MOTOR		
41	Kontrol af motorkabel	OK
42	Kontrol af motor lejer	OK
43	Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
44	Kontrol af følere og sensorer	OK
45	Drifttimer	330,30
46	Antal starter	29015

MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND, -SPÆNDING OG -STRØM		
47	Mellem vikling og jord (M-Ohm)	4000
48	U1	233
49	U2	236
50	U3	238
51	I1	3,5
52	I2	3,5
53	I3	3,5

PUMPE		
54	Kontrol af kæde og løftebøjle	OK
55	Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling	OK
56	Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)	OK
57	Kontrol af pumpens støjniveau	OK
58	Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.)	OK
59	Kontrol og justering af slitage, løber og evt kniv	OK

## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - VEJP007 - Hejningevej 4241 Vemmelev	Dato	14-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,38530872168	Long	11,28317683994
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050



## TILSTANDSRAPPORT

Lokation	Slagelse kommune - VEJP007 - Hejningevej 4241 Vemmelev	Dato	14-05-2025		
Kunde	Slagelse Kommune - 20 adresser	GPS Lat	55,38530872168	Long	11,28317683994
SAPnr/VHA	40014907/70159	Montør	GLP		
Kommentar					

Ved spørgsmål eller anden kontakt, benyt venligst [denmark@servicesupport.grundfos.com](mailto:denmark@servicesupport.grundfos.com) eller telefon 87505050

